



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU Județul Bacău, România

Str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017
E-mail: primaria@primariabacau.ro



Tel : (+40) 234 581849
Fax : (+40) 234 588757



DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL ACHIZITII

Nr. 41822/26.10.2018

CLARIFICARI

Referitor: **achizitie directa** pentru "Lucrari de reparatii la instalatia de captare biogaz – Depozitul Ecologic", Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare

La solicitarile unor potentiali participanti la procedura va transmitem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Conform Caietului de sarcini, lucrarile solicitate sunt lucrari de reparatii la instalatia de captare biogaz. Tot in Caietul de sarcini se precizeaza ca sunt necesare lucrari de reparatii pentru realizarea "Instalatiei captare biogaz - Depozit ecologic" care a fost in mare proportie distrus in urma incendiului. Va rugam sa precizati daca cele 12 puturi de extractie se realizeaza pe coordonatele puturilor afectate de incendiu sau sunt foraje noi.

Raspuns 1: Conform prevederilor caietului de sarcini, punctual 8.1. "Forarea puturilor de extractie a gazelor" - Plansa anexa nr.1 indica locul propus de proiectant pentru pozitionarea puturilor. Locul exact va fi determinat la fata locului în functie de conditiile si posibilitatile amplasarii instalatiei de foraj.

Intrebare 2: In Invitatie de participare se precizeaza ca ofertantul trebuie sa faca dovada ca este autorizat pentru realizarea instalatiilor de captare biogaz conform legislatiei in vigoare. Subscrisa detinem autorizatie ANRE pentru "executia sistemelor de distributie gaze naturale, a sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de productie/stocare biogaz/biometan, tip EDSB". Va rugam sa precizati daca aceasta autorizatie indeplineste cerinta dvs.

Raspuns 2: Da. Autorizatia pe care o detineti indeplineste cerinta solicitata.

Intrebare 3: Va rugam sa precizati adancimea celor 12 foraje.

Raspuns 3: Avand in vedere datele inscrise in anexa la caietul de sarcini nr. 10297/11.10.2018 - DEVIZ ANALITIC PE STADII FIZICE - Efectuare si echipare puturi colectare gaz, adancimea totala de forat este de 288 m pentru cele 12 puturi , astfel adancimea puturilor va fi de aproximativ 24 m.

DIRECTOR
CRISTI DUMBRAVA

INTOCMIT
SOLOT LYCIAN