



**DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL ACHIZITII**

Nr. 6638 / 25.06.2019

Raspuns la solicitare clarificari

Referitor: Anuntul de participare nr. ADV1086239 privind cumparare directa: „I. Lucrari de hidroizolatie la terasa imobilului din str. Bucegi 138, bl.138, sc. A, sc. B si reparatii interioare (tavan, zugraveli bucatarie si hol) bloc str. Bucegi 138, sc.B ap. 145; II. Lucrari de refacere zidarie caramida exterioara la imobil ANL situate in str. Bucegi 136A, sc. B”- cod CPV – 45261910-6, cu data limita de depunere oferte – 26.06.2019, ora 16.00.

La solicitarile unui potential participant la procedura va transmitem urmatoarele clarificari :

INTREBARE nr. 1

Ce fel de membrana bituminoasa sa folosim pentru fiecare strat in parte si densitatea acestuia pe mp (la pozitia 1 din devizul Izolatie hidrofuga terasa 2B = 2C din str. Bucegi 138 sc. A, B)?

RASPUNS nr. 1

Se vor folosi:

Strat 1 : membrana bituminoasa avand densitatea de 3kg/mp;

Strat 2: membrana bituminoasa avand densitatea de 4 kg/mp cu ardezie.

1 PRIMAR
COSMIN NECULA

DIRECTOR TEHNIC,
MARIANA OLARIU

Intocmit,
Gicuța Marcu