



# MUNICIPIUL BACĂU

Str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

SERVICIUL ACHIZITII  
Nr. 42509 /02.11.2018

## Raspuns clarificare

Referitor: Cumpararea directa **„Reabilitare strada Aeroportului - Lucrări de deviere a rețelelor electrice de joasa si medie tensiune si reamplasarea bransamentelor electrice”**, coduri CPV 45315500-3 – instalatii de tensiune medie, 45315600-4 – instalatii de joasa tensiune, din data de 05.11.2018 , ora 15.00.

Referitor la solicitarea de clarificari pentru execuția lucrărilor **„Reabilitare strada Aeroportului - Lucrări de deviere a rețelelor electrice de joasa si medie tensiune si reamplasarea bransamentelor electrice”**, vă comunicăm că este necesar ca operatorii economici sa aibă atestat ANRE tip C2A – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune.

PRIMAR  
COSMIN NECULA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA  
CRISTINA BUZDUGAN

SEF SERVICIUL ACHIZITII  
MARIANA OLARIU

INTOCMIT  
LIVIA LUCIA DRAM